



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г.Шахты Ростовской области
«Средняя общеобразовательная школа №35»

346527 Россия, Ростовская область, г.Шахты, ул. Текстильная 41а, тел. 8(8636)24-27-19, e-mail: shcool35@inbox.ru

№ *101*
от 02.12.2019 г.

Федеральная служба по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Государственному инспектору
Таганрогского территориального отдела
по государственному
энергетическому надзору
Козлову В.В.

Уважаемый Виталий Викторович!

Администрация МБОУ СОШ № 35 г.Шахты доводит до Вашего сведения, что на основании протокола об административном правонарушении №275/31-08 о выявленных нарушениях, сообщаем:

1. В помещении электрощитовой закрыли распределительную коробку электропроводки изоляционной крышкой.
2. В помещении электрощитовой подписали предохранители ВРУ-1.
3. В электрощитовой подписали однолинейную схему ответственным за электрохозяйство школы Кудряшовым А.П.
4. В электрощитовой на рубильник 04кВ нанесли надписи, указывающие положения «Включено» и «Отключено».

Директор МБОУ СОШ №35



Кадырова Т.В.