



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

344029, Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, д. 66. Телефон: (863) 290-88-78, Факс: (863) 227-95-14
E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

«27» ноября 2019 г.

(дата составления)

по Делу № 275/31-08

Ростовская область, г. Шахты,

проспект Победа Революции, 106-а

Таганрогский территориальный отдел по

государственному энергетическому надзору

Северо-Кавказского управления Ростехнадзора

(место составления)

Мною, заместителем начальника Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо - Кавказского управления Ростехнадзора Щурковым Александром Владимировичем, служебное удостоверение ТО-08 № 0429,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа № 35», (сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 35 г. Шахты), юридический и фактический адрес: 346527, Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, д. 41а,

1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

согласно ч. 1 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

«Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливно- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки», а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года № 6, зарегистрированного Минюстом России

Заверено  А.В. Щурков

от 22.01.2003 года № 4145 (далее по тексту – ПТЭЭП) и Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ):

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено
1.	В помещения электрощитовой распределительная коробка электропроводки не закрыта изоляционной крышкой.	ПТЭЭП п.1.3.1 ПУЭ п.2.1.27.
2.	В помещении электрощитовой предохранители ВРУ-1 не имеют надписей указывающие номинальный ток плавких вставок.	ПТЭЭП п.2.2.20.
3.	Однолинейная схема не подписана ответственным за электрохозяйство предприятия.	ПТЭЭП п.1.8.3.
4.	Металлические двери ВРУ-1 не присоединены к корпусу щита при помощи отдельного отключения.	ПТЭЭП п.2.7.6
5.	На рубильнике 04 кВ не нанесены надписи, указывающие положения «Включено» и «Отключено».	ПТЭЭП п.2.2.15

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(пункты и статьи законов Российской Федерации)


обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в адрес лица вынесшего настоящее Представление, по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел. (863) 252-83-11, E-mail: rnd@sevkav.gosnadzor.ru, в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Заместитель начальника
Таганрогского территориального отдела
по государственному энергетическому надзору
Северо-Кавказского управления Ростехнадзора


(подпись) /А.В. Щурков/ 27.11.2019г.
(Ф.И.О.) (дата)

Представление вручено (направлено) по почте: _____

(дата, номер заказного письма, уведомления)


(должность) (фамилия, имя, отчество) (подпись) 27.11.2019
(дата вручения)

Заверено  А.В. Щурков