



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
г. ШАХТЫ**

ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, г. Шахты Ростовская область, 346500
Телефон/факс: (8636) 22-76-21, E-mail: 13ogpn_rnd@mail.ru
единный «телефон доверия» ГУ МЧС России по Ростовской области
(863) 239-99-99

16.03.2016г. № 84

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«16» марта 2016г.

г. Шахты
(место составления)

Я, заместитель Главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору Щекатурин О.С. рассмотрев материалы административного дела №500-61/2016/1 от 16.03.2016г. в отношении юридического лица – МБОУ СОШ №35 г. Шахты установил, что «10» марта 2016г. в 17 ч. 20 мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в МБОУ СОШ №35 г. Шахты по адресу: г. Шахты, ул. Текстильная, 41а

допустило нарушения пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил исправное состояние аварийного (эвакуационного) освещения путей эвакуации. Неисправны две электролампы аварийного (эвакуационного) освещения на первом этаже. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 43; -

- здание мастерских не доукомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно норм положенности. Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 465;

чем юридическое лицо совершило административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13, частью 1 статьи 29.13 КоАП РФ, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.


2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 КоАП РФ месячный срок.


В случае отсутствия в указанный срок письменного ответа о принятых мерах Вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.

Заместитель Главного государственного инспектора
г. Шахты по пожарному надзору

О.С. Щекатурин
(расшифровка подписи)

Представление получил «16» марта 2016г.


(подпись лица, вынесшего постановление)


Т.В. Кадушева