

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail: gumchsro@donpac.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Шахты

(наименование органа государственного надзора)

г. Шахты, ул. 50 лет ВЛКСМ, 6, тел. (86362) 2-76-21, E-mail: 13ogpn_rnd@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 133/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица - директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35 г. Шахты Ростовской области Кадыровой Тамаре Витальевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Шахты по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области № 133 от «23» июля 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч.00 мин. «27» августа 2014г. по 16 ч. 00 мин. «27» августа 2014г. проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности по г. Шахты ГУ МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Ивановым Леонидом Александровичем территории, зданий, помещений МБОУ СОШ № 35 расположенного по адресу: г. Шахты, Ростовской области, по ул. Текстильная, 41а совместно с директором МБОУ СОШ № 35 г. Шахты Кадыровой Т.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	2.	3.	4.	5.
1	на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» п. 61;	до 25 октября 2015 года	
2	здание школы не обеспечено наружным противопожарным водоснабжением.	Федеральный Закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч.1; Федеральный Закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; Правила	до 25 октября 2015 года	

0 0 0 3 8 7 - 3

		Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, п. 55; Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11; Свод Правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» п. 5.2.		
3	здание мастерских не укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.	Правила Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 465 п. 70 п. 478	до 25 октября 2015 года	
4	помещения мастерских не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией.	(Федеральный закон № 184 от 27.12.2002 года «О техническом регулировании» ст. 46 ч. 1; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 151 ч.1; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390) п. 33; НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией НПБ 110-03, таблица 3);	до 25 октября 2015 года	
5	здание мастерских не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	(НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, НПБ 104-03, п. 3.1).	до 25 октября 2015 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную и уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

Е. 783000

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в 4-м квартале 2015 года


Старший инспектор ОНД по г. Шахты
ГУ МЧС России по Ростовской области
капитан внутренней службы
Иванов Л.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«27» августа 2014г.



Предписание для исполнения получил:


(подпись)

директор МБОУ СОШ № 35 г. Шахты
Калырова Т.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» августа 2014г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

000388