



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ ШАХТЫ,
УСТЬ-ДОНЕЦКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ (С) РАЙОНАХ

ул. Шевченко, д. 153, г. Шахты, Ростовская область, 346500

тел. (86362) 2-67-14, факс (86362) 2-67-14

E-mail: rpn53@donpac.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 8 Ростовская область, г. Шахты « 02 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Шахты, Усть-Донецком, Октябрьском (с) районах
Бронниковым Виктором Григорьевичем

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 35», ИНН 6155921189, ОГРН 1026102773256, Ростовская область, г.
Шахты, ул. Текстильная, 41А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

27.01.2023г. в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 35» по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41А,
нарушаются санитарно-эпидемиологические требования:

-покрытие дорожек, подходов на собственной территории имеют дефекты и повреждения, что
является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-планировка зданий, строений, сооружений не обеспечивает соблюдение гигиенических
нормативов и обеспечивает доступность услуг (отсутствие пандусов), оказываемых для инвалидов и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, что является нарушением п.2.3.1 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;

-туалетная комната для мальчиков в начальной школе, туалетная комната для девочек в
мастерской не оборудована кабинами с дверьми, что является нарушением п.2.4.11 СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-полы имеют дефекты и повреждения (по всей начальной школе полы имеют неровности) по коридорам начальной школы, по коридорам старшей школы линолеум имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-кафель в туалете для мальчиков (начальная школа) имеет дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-стены и потолки помещений имеют дефекты и повреждения, следы протеканий (по всей начальной школе, в обеденном зале столовой, в спортивном зале, на 3 этаже в коридорах, в мастерской), что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-стены в туалете для девочек (в мастерской) имеют дефекты и повреждения, что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-на каждом этаже не размещены санитарные узлы, что является нарушением п.3.4.10 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты 1-4 классов, физики, химии, биологии, технологии, туалеты, что является нарушением п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

Решить вопрос по устранению вышеуказанных нарушений в кратчайшие сроки.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Шахты «Средняя общеобразовательная школа № 35», Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 41А,
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о ходе выполнения настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком, Октябрьской (с) районах по адресу: Ростовская область, город Шахты, ул. Шевченко, 153, тел./факс (863) 22-67-14 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «23» марта 2023 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих ход исполнения предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области
в городе Шахты, Усть-
Донецком, Октябрьском
(с) районах

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

В.Г. Бронников

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» февраля 2023г.



(подпись)

Т.В. Кадырова

(инициалы и фамилия)

Директор МБОУ г. Шахты СОШ № 35

(должность)

Предписание направлено по адресу:
